

Sromowce Wyżne, dnia 31.07.2015

Szanowni Wykonawcy (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych”

Działanie w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla instalacji C.O. zamiast rur stalowych Kan Therm Inox, rur stalowych Kan Therm Steel łączonych przez zaprasowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zastosowanie rur stalowych Kan Therm Steel łączonych przez zaprasowanie.

DYREKTOR
SZKOLNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
"Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych
mgr Grażyna Iber-Wojderek