

Szanowni Wykonawcy (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych. Budowa boisk sportowych.

Działanie w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 22.12.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Prosimy o jednoznaczne określenie jaką nawierzchnię należy wykonać, mianowicie w opisie do projektu boisk sportowych Zamawiający opisuje typową nawierzchnię poliuretanową typu natrysk w wersji **przepuszczalnej** układana na warstwie elastycznej gr. 35mm (ET), natomiast w przedmiarze w pozycji nr 51 i 52 opisano nawierzchnię natrysk w wersji **nieprzepuszczalnej** bez warstwy elastycznej.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- 1) Czy w wycenie należy uwzględnić nawierzchnię nieprzepuszczalną (wg. przedmiaru), czy nawierzchnię przepuszczalną (wg projektu)?
- 2) Czy w przypadku nawierzchni nieprzepuszczalnej należy uwzględnić szpachlę pomiędzy warstwą natrysku a matą gumową z SBR?
- 3) Czy w wycenie należy uwzględnić warstwę stabilizacyjną ET o gr. 35mm pod nawierzchnią poliuretanową?
- 4) Czy w przypadku nawierzchni przepuszczalnej dla wody należy wykonać dodatkowe odwodnienie poprzez wykonanie otworów w istniejącej warstwie asfaltu?

Odpowiedź:

1. Zamawiający przyjmuje do realizacji nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną EPDM o gr. 8-13mm, rozkładaną maszynowo na warstwie elastycznej ET o gr. 20-35mm, ułożonej na istniejącym podłożu asfaltowym boisk.
2. Wykonawca winien przewidzieć w ofercie wykonanie otworów drenazowych w istniejącej nawierzchni asfaltowej, w miejscach potencjalnych nierówności nawierzchni asfaltowej w celu odprowadzenia nadmiaru wody do podłoża gruntowego o dobrej chłonności.

DYREKTOR
SZKOLNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
"Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych
mgr Grażyna Ibr-Wojtanek